

Krasnystaw, dnia 19 listopada 2020 r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KRASNYMSTAWIE
ul. Sikorskiego 3 A
22-300 Krasnystaw
e-mail: psse.krasnystaw@pis.gov.pl**

ONS-HK.721-27/6/2020

**Gmina Łopiennik Górny
Łopiennik Nadrzeczny 3A
22-351 Łopiennik Górny**

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), art. 27 ust.1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) - **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie** po zapoznaniu się z raportem zbiorczym z badań wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Majdan Krzywski, gmina Łopiennik Górny Nr WD/0414-0415/20/N z dnia 19.11.2020 r. stwierdza:

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez odcinek wodociągu Przepompownia Gliniska – wieś Gliniska oraz

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez pozostałe odcinki wodociągu Majdan Krzywski

i nakazuje :

1. Unieruchomić wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Majdan Krzywski na odcinku przepompownia Gliniska – wieś Gliniska do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych wody.
Utrzymywanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w ruchu jest dopuszczalne jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej.
2. Do czasu zapewnienia wody odpowiadającej wymaganiom wyżej cytowanego rozporządzenia zapewnić mieszkańcom wsi Gliniska wodę do spożycia z innego źródła,

spełniającą wymagania ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

3. Poinformować, w sposób skuteczny, wszystkich użytkowników, że woda dostarczana przez odcinek Przepompownia Gliniska – wieś Gliniska nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów, produkcji żywności, mycia rąk i innych części ciała.
4. Skutecznie poinformować odbiorców wody w miejscowościach: Majdan Krzywski, Krzywe, Olszanka, Nowiny, Baginy o warunkowej przydatności wody do spożycia.
5. Podjąć działania naprawcze mające na celu poprawę jakości wody z ww. wodociągu, a o terminie ich zakończenia poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie.
6. Prowadzić stałą dezynfekcję wody do odwołania, środkiem atestowanym o aktualnym terminie ważności.
7. Monitorować zawartość chloru wolnego w hydroforni oraz w punktach sieci wodociągowej dostarczającej wodę o warunkowej przydatności do spożycia (zawartość chloru u odbiorców nie może przekraczać 0.3 mg/l).
8. Przeprowadzić postępowanie wyjaśniające przyczynę powstałego zanieczyszczenia wody w wodociągu.
9. Przedstawić plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez wójta.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Uzasadnienie:

W dniu 17.11.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie w ramach nadzoru nad jakością wody pobrał do badań próbki wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Majdan Krzywski w punktach poboru /punkty zgodności/: 1. Sklep GS Olszanka 2. Przepompownia Gliniska. Badania zostały przeprowadzone w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Analiza raportu zbiorczego z badań Nr WD/0414-0415/20/N z dnia 19.11.2020 r., sporządzonego przez Oddział Laboratoryjny PSSE Chełm, ul. Szpitalna 48, wykazała w próbce pobranej w Przepompowni Gliniska obecność bakterii grupy coli w liczbie 37 jtk/100 ml, Escherichia coli w liczbie 2 jtk/100 ml, enterokoków kałowych w liczbie 1 jtk/100ml, natomiast w próbce pobranej w sklepie GS w Olszance stwierdzono obecność bakterii grupy coli w liczbie 3 jtk/100 ml.

Stanowi to naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami t. j. załącznikiem Nr 1, część A tabela 1 i część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), według którego najwyższa dopuszczalna wartość badanych parametrów wynosi 0.

Jednocześnie, zgodnie z § 21 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić warunkową przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy przekroczenie wartości parametrycznej < 10 jtk/100ml dla parametru bakterie grupy coli istnieje przy wykluczeniu obecności Escherichia coli i enterokoków i uznaniu stwierdzonych niezgodności za niestwarzające zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych i takie okoliczności wzięto pod uwagę stwierdzając

warunkową przydatność wody do spożycia dostarczanej przez pozostałe odcinki WZZ Majdan Krzywski, z wyjątkiem odcinka przepompowni Gliniska – wieś Gliniska.

Ponieważ korzystanie z wody z wodociągu o takim rodzaju zanieczyszczenia może stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, dlatego decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.).

Na podstawie art. 10 § 2 Kpa odstąpiono od umożliwienia stronie zapoznania się z materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie i złożenia stosownych oświadczeń na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kpa; zasada czynnego udziału stron nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego, zwłaszcza w sytuacji gdy realizacja tej zasady i związana z tym zwłoka mogłaby spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Pouczenie

1. O wykonaniu nakazów należy powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie
2. W razie niewykonania obowiązków w terminie ustalonym w decyzji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zastosuje odpowiednie środki przymuszenia przewidziane przepisami ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 1427 z późn. zm.).
3. Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie w tej samej lub wyższej kwocie.
4. Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10 000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 200 000 zł.
5. Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie w terminie 14 dni od daty otrzymania. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie poucza, że na podstawie art. 127a kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania jest brak możliwości złożenia odwołania od decyzji oraz brak możliwości jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
6. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji zgodnie z art. 130 § 3 pkt 2 Kpa.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Krasnymstawie

mgr inż. Monika Brzysko

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Gorzków
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 60A, 22-300 Krasnymstaw
4. Starosta Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnymstaw
5. a/a

Do wiadomości:

1. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie